



CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA 97/23/CE TEMPERATURA DI UTILIZZO 0-110 °C

12	OR 13.95x2.62					NBR70	1	2108/7		
11	TAPPINO 3 bar					PA 6	1	0046/12		
10	RONDELLA DI BLOCCO					C 72	1	0046/11		
9	MAN. ROSSA K-CE 1/2"					ABS	1	0046/10		
8	VITE DI REGOLAZIONE					POM 30% FIBRA VETRO	1	0046/9		
7	MOLLA SRP 1/2 - 3_3.6 bar					C98 EN 10270-1 DH Fosf.	1	0046/8		
6	STELO L.41					POM	1	С	0046/7	
5	OTTURATORE MEMBRANA					POM 30% FIBRA VETRO	1	0540/5		
4	MEMBRANA OTTURATORE					EPDM 70	1	C	0046/4	
3	RONDELLA MEMB./VITONE 26x22x1					FIBRA VULCANIZZATA	1	С	0046/3	
2	VITONE					PA6 30% VETRO	1	0046/2		
1	CORPO - PM 02957A					CW 617N EN 12165:98	1	C	0341/1	
Pos.	Denominazione					Materiale	Pz.	R	if. Cod.	
04-06	5-12	D	TONAZZO	STRADIOTTI	AGGIORNATA FORMA	A COSTRUTTIVA OTTURATORE				
28-08-08		С	TONAZZO	STRADIOTTI	AGGIORNATA DESCRIZIONE E CARTIGLIO - AGGIORNATA TABELLA COMPONENTI					
25-11-04		В	TONAZZO	GARINO	AGGIORNATO PARTICOLARE N° 4 - AGGIORNATA TABELLA COMPONENTI					
28-06-00		/	TONAZZO	GARINO	EMISSIONE					
DAT	ГА	REV.	DISEGNATORE	CONTROLLO	DESCRIZIONE					
					Casataman	ti limita nar samni di dimanajani naminali linaari				

CODICE CLIENTE

1.016135

Scostamenti limite per campi di dimensioni nominali lineari da $0.5 \div 6$ oltre $6 \div 30$ oltre $30 \div 120$ oltre $120 \div 400$ ± 0.1 ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5

SCALA 2:1





DENOMINAZIONE:

VALVOLA DI SICUREZZA SRP/O 1/2" - 3 bar ASSEMBLATO DISEGNO N.

2164